Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Bacău
Str. Oituz nr. 41, Bacău, C.P.: 600266;
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2023000678046,
Cod Unic de Înregistrare 48047580; Telefon: +4023 4207120, Fax: +40234517456
www.transelectrica.ro

Nr.695/STT Bacău/Data:..10...06.2026

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI CIUREA, JUDEȚUL IAȘI
strada Merilor, nr. 468, comuna Ciurea, județul Iași
fax: 0232/296.260
e-mail: primariaciurea@yahoo.com

Subiect: solicitare aviz

Având în vedere cererea Dvs. înregistrată la CNTEE Transelectrica SA - STT Bacău cu nr. 695 din 21.01.2026, prin care solicitați emiterea unui aviz pentru documentația " Plan Urbanistic General al Comunei Ciurea, județul Iasi ", în temeiul adresei de răspuns formulată de către Sucursala Teritorială de Transport Bacău înregistrată cu nr. 695/17.02.2026 și luând în considerare actualizarea documentației " Plan Urbanistic General al Comunei Ciurea, județul Iasi " datorată condiționărilor generate de asigurarea coexistetei obiectivelor propuse prin PUG, în raport cu instalațiile CNTEE Transelectrica SA existente în zonă, vă comunicăm următoarele:

1) În zona de interes propusă, există amplasate LEA 220 kV Gutinaș - FAI și LEA 220 kV Munteni - FAI, ambele linii instalate pe stâlpi comuni, aparținând CNTEE Transelectrica SA pe o porțiune delimitată de stâlpii LEA nr.555/Ss 220209 și nr. 583/Ss 220209, precum și de stâlpii LEA nr. LEA nr.586/Sn 220252 și nr. 588/Sn 220252.
2) Din documentația transmisă, rezultă următoarele:
   - ❖ S-au preluat punctele stereo 70 delimitate de stâlpii 555/Ss 220209 și 583/Ss 220209 respectiv 586/Sn 220252 și 588/Sn 220252, deasemenea culoarele de protecție-inerdicție pe planșele 3_1, 3_6, 3_7_3.
   - ❖ S-a prevăzut în planșa de reglementări urbanistice 3_6 și de echipare tehnico-edilitară 3_7_3: o **"zonă de interdicție temporară de construire la regimul construcțiilor până la îndeplinirea condiției de coexistență"** față de **LEA 220 kV** în interiorul perimetrului construibil al localităților delimitate de intravilanele existent și cel propus.
   - ❖ S-a completat **Memoriu General** aferent PUG cu datele transmise prin adresa mai sus menționată, inclusiv mențiunea referitoare la zona de interdicție temporară – **paginile 50-53**
   - ❖ S-a completat **Regulamentul Local de Urbanism** afernet PUG cu condițiile impuse, inclusiv instituirea interdicției temporare de construire în cadrul **Articolului 15. Expunerea la riscuri tehnologice – paginile 18-19.**
3) Înțelegem că la elaborarea documentației aferente " Plan Urbanistic General al Comunei Ciurea, județul Iași " nu există condiții de întocmire a unui studiu de coexistență, prin care să se evidențieze măsurile care ar trebui luate de către UAT Comuna Ciurea sau de către eventualii solicitanți ai avizelor de amplasament, în vederea asigurării coexistetei obiectivelor propuse prin PUG, în raport cu instalațiile CNTEE Transelectrica SA existente în zonă.

Față de cele precizate mai sus, vă comunicăm că suntem de acord cu documentația " Plan Urbanistic General al Comunei Ciurea, județul Iași ", însă vă solicităm să aveți în vedere următoarele:

- ❖ publicarea/afișarea planșelor desenate referitoare la reglementările urbanistice propuse, pentru evidențerea **"zonelor de interdicție temporară de construire la regimul construcțiilor până la îndeplinirea condiției de coexistență"** față de **LEA 220 kV** în interiorul perimetrului construibil al localităților delimitate de intravilanele existent și cel propus.
- ❖ pentru îndeplinirea cadrului de legalitate care se impune, prin Certificatul de Urbanism trebuie să mențineti solicitarea de obținere a avizului specific CNTEE Transelectrica SA, pentru toate solicitările referitoare la edificarea vreunui obiectiv.
- ❖ vă readucem în atenție că pentru zona intravilană trebuie asigurate condițiile de coexistență al LEA 220 kV în raport cu zona cu circulație frecventă și în special la cele referitoare la ;
  - ➢ traversări și apropieri față de clădiri;
  - ➢ traversări de drumuri;
  - ➢ trecerea LEA peste ingrădiri metalice;

Cu considerație,

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A
reprezentată statutar prin

Ștefăniță MUNTEANU
Preşedinte al Directoratului
prin
Dan George ABABEI
cf. Procură nr. 47899/04.10.2024

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice S.A. Transelectrica Sucursala Teritorială de Transport Bacău

Florin - Cristian TĂTARU
Membru al Directoratului
prin
Marius Petru DANCIU
cf. Procură nr. 47970/04.10.2024

Semnătură conjunctă în aplicarea art. 26 din Actul constitutiv